

## **GMINA STEGNA**

82-103 STEGNA, ul. Gdańska 34  
☎ 552478171 📠 552478395  
REGON 170747939 NIP 5792069687

Stegna dnia 16.09.2019 r.

RII-INW.272.26.2019

### **Informacja o zapytaniach i odpowiedziach**

Urząd Gminy w Stegnej informuje, że do postępowania przetargowego pn. Budowa przedszkolnego placu zabaw, wpłynęły zapytania. Poniżej treści zapytania i odpowiedzi.

#### **Pytanie 1**

Dzień dobry,

proszę o informację jaka nawierzchnia ma być wykonana w ramach zadania- w projekcie proponują Państwo nawierzchnia trawiastą oraz piaskową, w przedmiarze oraz specyfikacji jest opisana nawierzchnia gumowa SBR

Czy nawierzchnia piaskowa/ gumowa ma się znajdować na całym terenie placu zabaw- pod wszystkimi urządzeniami czy jedynie pod urządzeniami, które tej nawierzchni wymagają (powyżej 1 m WSU)?

#### **Odpowiedź 1**

W całym obrębie placu zabaw (niebieska linia na projekcie zagospodarowania działki) należy wykonać nawierzchnię bezpieczną SBR.

#### **Pytanie 2**

Jaką wysokość ma mieć ogrodzenie placu zabaw?

#### **Odpowiedź 2**

Ogrodzenie placu zabaw - wysokość 0,75 m.

#### **Pytanie 3**

Jaka ilość bram i furtek ma być zamontowana w ogrodzeniu?

#### **Odpowiedź 3**

Jedna bramka wejściowa w ogrodzeniu placu zabaw zaznaczona kolorem niebieskim widoczna na projekcie zagospodarowania działki.

Dwie bramy wjazdowe oraz dwie bramki wejściowe w projektowanym ogrodzeniu panelowym, zaznaczone kolorem czarnym widoczne na projekcie zagospodarowania działki.

**WÓJT**  
  
mgr Ewa Dąbska