

poziom por.-8,00 m n.p.m.

Węzeł	W1					W2
Rzędna terenu [m n.p.m.]	1,30					1,50
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	-0,15				0,12	0,05
Zagłębienie [m]	1,45					1,45
Materiał,Średnica/Spadek [%]	Ø63PE PN10					1,82
Długość [m]	11,00					
Odległość [m]	0,00	0,50	3,70	8,70	9,70	10,30	11,00
Opis terenu	TZ		DR	CH		TZ

UWAGI:

1. Domyślnym materiałem na przewody polietylenowe PE100 SDR17 PN10 posiadające atest PZH
2. Głębokość posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości, które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie moga być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. Głębokość posadowienia obliczono metodą interpolacji wykorzystując podane rzędne studziene i przewodów na mapie do celów projektowych.
3. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
4. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.
5. Na trasie projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie.
6. Połączenie istniejący rur azbesto-cemoentowych w50 z projektowanymi 63PE za pomocą połączeń rurowo-rurowych

PRO-DESIGNERS
mgr inż. ŁUKASZ KOTULSKI
80-175 Gdańsk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
e-mail. biuro@pro-designers.pl
tel. kom. +48 607 125 664

Zadanie/Obiekt	**Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach wraz z odwodnieniem i usunięciem potencjalnych kolizji**			
Adres	Województwo: Pomorskie Powiat: nowodworski Gmina: Stegna Miejscowość: Książęce Żuławy			
Inwestor	Gmina Stegna, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34			Stadium projektu: P.B.W.
Nazwa Tomu	Projekt Architektoniczno - Budowlany i Wykonawczy			
Nazwa Teczki/ opracowania	Kanalizacja Deszczowa i Kolizje Wod-Kan			Branża: Sanitarna
Tytuł rysunku	PROFIL WODOCIĄGU			
Zespół projektowy	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	Data opracowania
Projektował	mgr inż. Rafał MALINOWSKI	POM/0244/PWOS/12		09/2017
Sprawdził	mgr inż. Tomasz MAKARSKI	POM/0243/PWOS/12		Rys nr: 4
Opracowała	mgr inż. Agata MIKOŁAJCZYK			Skala 1:100/500