

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 63 ust.1 i 4 oraz art.68 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

po zasięgnięciu opinii:

- 1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zawartej w postanowieniu RDOŚ-Gd-WOO.4240.856.2013.IB.5. z dnia 25.04.2014 r.
- 2.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 08.01.2014 r. SE.ZN-80/491/02/MŁ/43/2014

postanawia się

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Przebudowa stacji pomp 4W Stegna, gm. Stegna, powiat Nowy Dwór Gdański, woj. Pomorskie”**

Uzasadnienie

W dniu 16.12.2013 r. do Wójta Gminy Stegna wpłynął wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul Sucha 12, 80-531 Gdańsk reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Sylwie Dempczyńską, Zakład Projektowo - Wykonawczy „H-Bud”, ul. 3 Maja 23/2, 81-747 Sopot o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Przebudowa stacji pomp 4W Stegna, gm. Stegna, powiat Nowy Dwór Gdański, woj. Pomorskie”**.

Przedsięwzięcie objęte w/w wnioskiem zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) kwalifikowane zgodnie § 3 ust. 1 pkt 65 jako przedsięwzięcie: *„budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przzerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych”* posiada status przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.) realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 w/w ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

-uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust.1;

-po zasięgnięciu opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

2) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78,

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Stegna zgodnie z art. 75 ust 1 pkt. 4.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 Wójt Gminy Stegna pismami Nr GPN-P.OŚR.6220.13.2013 z dnia 23.12.2013 r. zwrócił się odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku po uzupełnieniu w dniu 20.03.2014r., wniosku przez Wójta Gminy Stegna postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.4240.856.2013.IB.5. z dnia 25.04.2014 r. data wpływu do tut. Urzędu – 02.05.2014 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim SE.ZN-80/491/02/MŁ/43/2014 (data wpływu do tut. Urzędu – 13.01.2014 r.) nie wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie powyżej wymienionych opinii oraz zebranych materiałów i informacji podanych w charakterystyce przedsięwzięcia ocenia się, że realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko.

1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowana inwestycji polega na przebudowie stacji pomp 4W Stegna. Istniejąca stacja pomp składająca się z:

- żelbetowej komory wylotowej, podzielonej na siedem niezależnych komór stanowiących oddzielne czerpanie dla każdego agregatu pompowego;
- komory czerpalnej;
- murowanej hali pomp z siedmioma pompami;
- żelbetowego, siedmiokomorowego wylotu.

Zakres planowanej przebudowy obejmować będzie:

- rozbiórkę urządzeń pompowni i urządzeń wodnych, demontaż urządzeń technologicznych, nawierzchni utwardzonych i ogrodzenia;
- wykonanie nowych urządzeń pompowni. Zrealizowane zostaną:
 - pompownia która będzie stanowiła jeden wspólny element konstrukcyjny i będzie wykonana w ścianie szczelnej z grodzic stalowych z obetonowaniem ścian od strony wewnętrznej. Każda ścianka szczelna zostanie przedłużona w obu kierunkach grodzicami, które stanowią umocnienie ściany czołowej zbiornika pompowego. Płytę dna będzie stanowiła monolityczną konstrukcję żelbetową;
 - cztery komory wylotowe z oddzielnym zespołem pompowym w każdej komorze;
 - cztery komory wylotowe w konstrukcji żelbetowej;
 - rurociągi tłoczne od pompowni do odbiornika, 4 szt. o długości ok. 30,0 m, każdy;
 - zbiornik na skratki z odwodnieniem do kanału pompowego;
 - budynek techniczno-socjalny;
 - kanał pompowy na długości około 80 m a jego skarpy umocnione ścianką szczelną z oczepem betonowym na długości około 30,0 m, do wysokości poziomu wody minimalnej. Pozostałą część skarp umocniona materacami siatkowo kamiennymi. Skarpy powyżej materacy siatkowo-kamiennych będą obsiane nasionami trawy.

Na wlocie do pompowni zamontowane będą: krata stalowa ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogólnie przystosowana do czyszczenia mechanicznego, czyszczarka krat, hydrostatyczne czujniki poziomu wody w kanale pompowym i w komorach, łąta wodowskazowa, wężki szandorowe, bolce oznakowania poziomów wody, barierki ochronne. Na wylocie do odbiornika w komorach wylotowych zamontowane będą: wężki szandorowe, klapy zwrotne do zabudowy końcowej, łątę wodowskazową, barierki ochronne.

Pompownia wyposażona zostanie w cztery pompy zatapialne: dwie o wydajności po 600 dm³/s oraz dwie o wydajności po 1200 dm³. Łączny wydatek pompowni wyniesie 3.60 m³/s.

Teren pompowni zostanie oświetlony, ogrodzony, wyposażony w plac manewrowy z kostki betonowej, wyjazd i wjazd dostosowany do ruchu pojazdów ciężarowych. Budynek techniczno-socjalny będzie zasilany w wodę z sieci wodociągowej, ścieki o charakterze bytowym odprowadzane zostaną do zbiornika bezodpływowego.

Stacja pomp zostanie wyposażona w system całodobowego monitoringu.

Zakres przedsięwzięcia uwzględnia również umocnienie Wisły Królewieckiej na odcinku o 30 m poniżej komór wylotowych. Umocnienie wykonane zostanie z materacy siatkowo-

kamiennych układanych na geowłókninie. Poniżej materacy skarpy umocnione zostaną pasami darniny z obsiewem nasionami traw.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska:

Stacja pomp 4W Stegna, odwadniająca polder Stegna, zlokalizowana jest przy lewym wale rzeki Wisły Królewieckiej, w km 7+000. Znajduje się w korycie kanału pompowego A-Rybina o długości 10,7 km. Urządzenia pompowni położone są na działkach: 174/11, 191/8, 194, 205/2, 242/6, 262, 273/4, 273/5, 288/1, 288/2, 291/2, 191/9, 174/10, 291/1, 191/10, 191/7, 273/2, 205/6, 205/7, 205/4; obręb Sztutowo: 549/4.

Owadniany obszar (polder) przez stację pomp nr 4W Stegna położony jest na obszarze Żuław Wielkich. Od północy graniczy z drogą wojewódzką Mikoszewo – Sztutowo, od zachodu graniczy z polderem 8 W Izbiska, od wschodu z lewym wałem rzeki Wisły Królewieckiej, od południa z rzeką Szkarpawą.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi obszarami chronionymi. Najbliżej położonym obszarem chronionym w ramach sieci Natura 2000 od obiektu jest:

- Obszar Natura 2000 – Zalew Wiślany ok. 4,4 km
- Obszar Natura 2000 – Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana ok. 2,2 km

Inne najbliższe położone obszary chronione:

- Rezerwat „ Kąty Rybackie” ok. 3,5 km
- Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy ok. 3,2 km

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

Etap realizacji przedsięwzięcia obejmować będzie wykonanie nowych urządzeń w postaci pompowni, wylotu i wlotu do odbiornika, budynku techniczno-socjalnego i infrastruktury technicznej a następnie rozbiórkę istniejących obiektów i urządzeń wodnych.

Zaproponowane przez inwestora rozwiązania, minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na komponenty środowiska oraz zdrowie ludzi, obejmują:

- zapewnienie, w trakcie realizacji inwestycji, odwadniania polderu przez istniejącą stację pomp. Zostanie ona rozebrana po wykonaniu nowej pompowni co wyklucza konieczność budowy kanału odpływowego;
- zapewnienie przez wykonawcę prac stosowania sprawnego sprzętu, dbanie o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację;
- wyposażenie terenu budowy w urządzenia sanitarne dla pracowników, ze szczelnym pojemnikiem na gromadzenie nieczystości ciekłych o charakterze bytowym;
- prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej w celu ograniczenia emisji hałasu;
- magazynowanie materiałów budowlanych, pylistych pod przykryciem lub okresowe ich zwilżanie;
- prowadzenie wycinki zakrzewień poza okresem lęgowym ptaków;

- zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami przez ich selektywne magazynowanie i poddawanie ich, w pierwszej kolejności odzyskowi a jeżeli nie będzie to możliwe przekazanie wyspecjalizowanej firmie do przetworzenia.

Przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu budowlanego, ograniczeniu prac budowlanych do godzin dziennych, selektywnego gromadzenia odpadów w wydzielonych pojemnikach, następnie przekazania ich uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na tym etapie będzie ograniczony głównie do uciążliwości akustycznej oraz emisji niezorganizowanej do powietrza które ustaną po zakończeniu prac.

Z uwagi na położenie poza obszarami Natura 2000 planowane przedsięwzięcie nie spowoduje fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Biorąc pod uwagę odległość planowanego przedsięwzięcia od ww. obszarów Natura 2000 nie ma podstaw twierdzić, aby inwestycja przyczyniła się do modyfikacji warunków ekologicznych ostoji, a tym samym pogorszyła stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Przedsięwzięcie nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości.


Projektowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ww. uwarunkowań oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim, wynika, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w środowisku mogących skutkować obniżeniem walorów przyrodniczych, czy pogorszeniem warunków środowiskowych w jego otoczeniu.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



Z. UP. WÓJTA
Krzysztof Swat
ZASTĘPCĄ WÓJTA

Otrzymują:

1. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk
2. Pełnomocnik: Sylwia Dempeczyńska, Zakład Projektowo -Wykonawczy „H-Bud”, ul. 3 Maja 23/2, 81-747 Sopot
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański

