

Stegna dnia 07.11.2019 r.

GMINA STEGNA

82-103 STEGNA, ul. Gdańska 34
☎ 552478171 📠 552478395
REGON 170747939 NIP 5792069687

RII-INW.272.36.2019

Informacja o zapytaniach i odpowiedziach

Urząd Gminy w Stegnej informuje, że do postępowania przetargowego pn. „Budowa przedszkolnego placu zabaw” w ramach projektu o nazwie „ Edukacja przedszkolna w Mikoszewie – bliska, powszechna i przyjazna” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wpłynęły zapytania. Poniżej treść zapytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

Proszę o informację jaka nawierzchnia bezpieczna ma zostać wykonana w ramach zadania? W projekcie opisana jest nawierzchnia piaskowa natomiast w przedmiarze nawierzchnia SBR.

Odpowiedź 1

Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płytek SBR na podkładzie jak w przedmiarze w obrębie tzw. "strefy bezpieczeństwa" danego urządzenia placu zabaw. Nie dopuszcza się wykonania nawierzchni bezpiecznych z piasku.

Pytanie 2

Czy biorą Państwo pod uwagę przesunięcie terminu wykonania zadania ? Termin zakończenia prac do 16.12.2019 r. wydaje się niemożliwy ze względu na procedurę rozstrzygnięcia postępowania, okres oczekiwania na urządzenia.

Odpowiedź 2

Zamawiający przewiduje zmianę terminu na zakończenie robót zgodnie z § 20 umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.

SEKRETARZ GMINY

mgr Beata Burliga