

Stegna dnia 29.11.2018 r.

GMINA STEGNA

82-103 STEGNA, ul. Gdańska 34
☎ 552478171 📠 552478395
REGON 170747939 NIP 5792069687

RII-INW.272.42.2018

Urząd Gminy w Stegnie informuje, że do postępowania przetargowego pn. Przystosowanie pomieszczenia pod archiwum w budynku biurowym położonym w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2, wpłynęły zapytania. Poniżej treść zapytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

Które i ile szt. drzwi EI60 mają być wykonane z aluminium, a które z PCV?

Odpowiedź:

Wskazanie umiejscowienia i ilości drzwi zgodnie z rysunkiem załączonym do SIWZ. W zakresie stolarki o klasie EI60 zamawiający nie określa materiału i kolorystyki.

Pytanie nr 2.

Czy drzwi wewnętrzne płytowe wykonane mają być w technologii HDF czy MDF?

Odpowiedź:

Drzwi wewnętrzne zgodnie z przedmiarem w technologii MDF.

Pytanie nr 3.

Proszę podać przybliżone kolory poszczególnych stolarek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa kolorystyki.

WÓJT

mgr Ewa Dąbska