

Mapę opracowano na podstawie materiałów źródłowych otrzymanych z PODGiK w Nowym Dworze Gdańskim oraz dokonanego pomiaru bezpośredniego.  
Dane w zakresie ewidencji gruntów naniesiono na podstawie materiałów otrzymanych z PODGiK w Nowym Dworze Gdańskim w postaci numerycznej.  
Nie ustalano obciążeń służebnościami gruntowymi.

Nie wykłucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Mapa aktualna pod względem obiektów topograficznych, sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntów i budynków na dzień 2017-08-07

## CENTRALNY WODOCIĄG ŻULAWSKI

SPÓŁKA Z O.O.

82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

ul. Warszawska 28A

☎ 55 246 02 70, 55 246 02 72

NIP 5792024213 REGON 192998920

Dotyczy Przebudowa drogi pniłnej

Adres Kążyce Żuławy p.m. Stegno

Centralny Wodociąg Żułowski Spółka z o.o. uzgadnia lokalizację przedmiotowego obiektu. Inwentaryzacja wykazuje / nie wykazuje kolizji z obiektem w zakresie urządzeń wod.-kan.

1. W przypadku wykrycia urządzeń wod.-kan. nie objętych inwentaryzacją, należy powiadomić Centralny Wodociąg Żułowski Spółka z o.o.
2. W przypadku uszkodzenia lub konieczności przebudowy sieci wod.-kan. koszty ponosi inwestor.
3. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót należy powiadomić Centralny Wodociąg Żułowski Spółka z o.o.
4. Powyższe uzgodnienie nie zwalnia z obowiązku uzyskania warunków technicznych dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Nr uzgodnienia 1601/N

Data 13.09.2018r.

podpis

PB przebudowy drogi uzgodniono  
z uwagi:

1. Ograniczenie pasa drogowego (kolizja poprzeczna w km 174 proj. drogi) należy przebudować istn. w. 50 asfaltocementowy na H. G3PE P110, umieszczony w murze osłonowej.
2. Regularne posadowienie proj. n. G3PE należy dostosować do proj. rzędnych drogi oraz rzędnych projektowanej sieci kan. deszczowej - przykrycie gminowodu wodociągowego ok. 1,4-1,5m.
3. Na powyższe należy opracować dokumentację techniczną i przedłożyć do uzgodnienia w CHZ sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański.

SPECJALISTA  
ds. gospodarki wodno-ściekowej

Joanna Zielińska  
mgr inż. Joanna Zielińska

