


z dnia 25-09-2017

**Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem dz. nr 106 gm. Stegna.**

**Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:**

1. Istniejąca sieć telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, będąca własnością Orange Polska, Dostarczanie i Serwis Usług, jest naniesiona na mapie sytuacyjno – wysokościowej.
2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie zinwentaryzowane geodezyjnie, należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić OPL, w celu określenia sposobu usunięcia kolizji.  
Kontakt: Pan Wojciech Wohlert tel. 504 016 379
3. ***Inwestor jest zobowiązany zgłosić do OPL prace min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: [www.orange.pl/wniosekonaadzor](http://www.orange.pl/wniosekonaadzor) . Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania!***
4. Podczas prowadzenia prac:
  - w pobliżu urządzeń Orange Polska prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami OPL zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
  - w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urządzeń, w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na urządzeniach OPL, należy skontaktować się z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.
  - przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury OPL metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika OPL,
  - przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury OPL,
  - dokonać regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne. Koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów studni oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,
  - **w miejscach skrzyżowań oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL zastosować osłonowe rury dwudzielne lub inne trwałe zabezpieczenie.**
5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usług, zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,
6. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.
7. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie ważne jest 12 miesiące od daty jego wydania.
8. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostemplowaną przez nas mapą do celów projektowych.
9. Inne uwagi:  
**Kolorem zielonym zaznaczyłem brakujące przyłącza teletechniczne, które wrysowałem orientacyjne, przenieść na pozostałe arkusze projektu. W czasie prowadzenia prac wytyczyć brakujące kable w terenie.**

Waldemar Sokołowski










DESIGNERS

**PRO-DESIGNERS**  
mgr inż. ŁUKASZ KOTULSKI  
80-175 Gdańsk, ul. Aleksandry Gąbryśak 23D/1  
e-mail: [biuro@pro-designers.pl](mailto:biuro@pro-designers.pl)  
tel. kom. +48 607 125 664

## LEGENDA:

PROJ. JEZDZINIA KRR		
NAWIERZCHYNIA BITUMIENNA		
PROJ. ZIĄZD		
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA		
GRAFITOWA, 8 cm		
PROJ. CIĄG PESZYZ		
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA		
SZARA, 6 cm		
LOKALIZACJA ODMIOTWÓW		1/2,5m
GEOTECHNICZNYCH		

PROJ. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30 cm	
PROJ. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30 cm (światło h=10 cm)	
PROJ. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30 cm	
WTOPIONE (światło h=2 cm)	
PROJ. OBRZEZA BETONOWE 8x30 cm	
PROJ. OŚ DROGI	
ISTN. KRAWĘDZIE DROGOWE	

Orange Polska S.A.  
Dostarczanie i Serwis Usług  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danyymi  
o Infrastrukturze 6-Olsztyn  
6143417D0001/17  
Uzgodniono z zastrzeżeniem uwagi  
Wg przekazanego załącznika  
Data 15.05.2017  
Podpis Waldemar Sokołowski