



UWAGA:
W miejscach kolizji na kable energetyczne i teletechniczne nałożyć rurę ochronną. Przewody posadowione w warstwie przemarzania należy docieplić warstwą żużla lub keramzytu.

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARILUSZ KŁOSOWSKI	
MAZMA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWANEGO	
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z TRYBUNAMI, BUDOWA BUDYNKU ZAPARCZA SPORTOWEGO, ROZBÓRKA PALIWA DREWNIANO, ROZBÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USTĘPOWY NA TERENIE DZIAŁEK NR 699/3 I 699/4, PRZEBUDOWA CIĄGÓW PISZCZO- JEZYNICH, BUDOWA DLA MIEC POSTALOJOWYCH I PLACU MANEWOWEGO ORAZ BUDOWA NIEZDREWNIENIEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NA DZ. NR 691 699/3 I 699/4 POŁOŻONYCH PRZY UL. SPORTOWEJ W M. STEGNA, GMINA STEGNA	
PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ (Z UJĘCIA)	
BRANŻA SANITARNIA	
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNO- SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE	
MOR NIŻ. JAROSŁAW PŁASKA	
UPR NR PND. 47298	
13.10.2016	
ASYSTENT PROJEKTANTA	
MOR NIŻ. AGNIESZKA PĄDZIK	
13.10.2016	
SPRAWOZDAWCY INSTALACJE SANITARNE	
SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE	
MOR NIŻ. JAN BUDGŁIN	
GPG-G-17242-2405	
13.10.2016	