

Stegna dnia 27.08.2015 r.

GMINA STEGNA
82-103 STEGNA, ul. Gdańska 34
☎ 552478171 ☎ 552478395
REGON 170747939 NIP 5792069687

RRiI.272.2.1.2015

Informacja o zapytaniach i odpowiedziach

Urząd Gminy w Stegnie informuje, że do przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie” wpłynęło zapytanie.

Poniżej przedstawiamy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie:

Prosimy o informację czy na jezdni należy zastosować kostkę brukową o wym. 20x10x8 typu Holland brązową o fakturze gładkiej, a nie typu starobruk. Czy można zastosować kostkę koloru czerwonego.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót oraz opisem technicznym w projekcie budowlanym - branża drogowa należy uwzględnić do zastosowania kostkę betonową brukową koloru brązowego starobruk. Z uwagi na to, że starobruk składa się z różnych wielkości kostek nie określa się jego wymiaru.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Tomasz Gajewski