



- C1
Centrala nawiewna Vn=325m³/h
Waga:35kg
Qel(wentylator) = 172W
Qel(nagrzewnica)=3000W
+ Kłapa zwrotna ø160
+ Tłumik kanałowy ø160 L=600mm
- C2
Centrala nawiewno-wywiewna Vn=365m³/h
Przeciwprądowy wymiennik ciepła
Waga:104kg
Qel(wentylator) = 2x177W
Qel(nagrzewnica)=1000W
+ Kłapa zwrotna ø200
+ Tłumik kanałowy ø200 L=600mm
- C3
Czerpno-wyrzutnia ø200
złok. 2,7m n.p.t.
- W1
Wentylator kanałowy ø125 typu cichego
Qel=27W
Waga:5kg
+ Kłapa zwrotna ø125
+ Tłumik kanałowy ø125 L=600mm
+ Anemostat wywiewny ø125
+ Podstawa dachowa ø125
+ Wyrzutnia dachowa ø125

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]
1	KOMUNIKACJA	34,38
2	BIURO	10,49
3	SALA KONFERENCYJNA	21,72
4	MAGAZYN	15,71
5	WC MĘSKI I NIEPEŁNOSP.	4,86
6	WC DAMSKI	3,710
7	WC MĘSKI I NIEPEŁNOSP.	4,32
8	MAGAZYN	17,80
9	WĘZEL SANITARNY	5,79
10	WC DAMSKI	3,25
11	SZATNIA TRENERÓW	6,95
12	SZATNIA SIĘDZIOW	8,49
13	SZATNIA	33,57
14	WĘZEL SANITARNY	14,54
15	WĘZEL SANITARNY	14,54
16	SZATNIA	20,79
RAZEM		220,91

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KŁOSOWSKI

88-804 CHOCIMIE ul.Gdańska 54

NAZWA I ADRES
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BOKSÓW SPORTOWEGO Z TRYBUNAMI,
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO, ROZBUDOWA WALKI ZIEMNEGO,
PROJEKTOWANEGO
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USYTUOWANEGO NA TERENIE DZIAŁEK
NR 699/3 I 699/4, PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH, BUDOWA MIEJSC
OBJEKTU BUDOWLANEGO
POSTOJOWYCH I PLACU WANEWROWEGO ORAZ BUDOWA WIEŻEDNIEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NA DZ. NR 691, 699/3 I 699/4 POŁOŻONYCH
PRZY UL. SPORTOWEJ W M. STEGNA, GMINA STEGNA

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
SKALA
1:100

BRANŻA SANITARNA

NR RYS
2

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNOYCH
SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE
MGR INŻ. JAROSŁAW PŁĄSKA
UPR. NR EIND-47288

SPRACZUJĄCY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE
MGR INŻ. JAN BUDZIŃ
GPKC.1742.2495

13.10.2016

13.10.2016